

Gasto máximo estimado en pozos de bombeo de aguas servidas					
Número total de unidades de descarga	Gasto lt/seg	Máximo GPM	Número total de unidades de descarga	Gasto lt/seg	Máximo GPM
150	5.1	80	1900	20.2	320
250	6.0	100	2250	22.7	360
370	7.6	120	2650	25.2	400
500	8.8	140	3000	27.8	440
630	10.1	160	3400	30.3	480
775	11.4	180	3800	32.8	520
920	12.6	200	4250	35.3	560
1070	13.9	220	4700	37.9	600
1225	15.1	240	5100	40.4	640
1550	17.7	280	5600	42.9	680

**Fuente:**

Reglamento Nacional de Construcciones