

Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a los conductos horizontales de desagüe y a las montantes				
Diámetro del tubo	Cualquier horizontal de desagüe (*)	Montantes de 3 pisos de altura	Montantes de más de 3 pisos	
			Total en la montante	Total por piso
32 mm (1 1/4")	1	2	2	1
40 mm (1 1/2")	3	4	8	2
50 mm (2")	6	10	24	6
65 mm (2 1/2")	12	20	42	9
75 mm (3")	20	30	60	16
100 mm (4")	160	240	500	90
125 mm (5")	360	540	1100	200
150 mm (6")	620	960	1900	350
200 mm (8")	1400	2200	3600	600
250 mm (10")	2500	3800	5660	1000
300 mm (12")	3900	6000	8400	1500
375 mm (15")	7000	-	-	-

Nota:

No incluye los ramales del colector del edificio

Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a los colectores del edificio				
Diámetro del tubo	Pendientes			No hay interpolación
	1%	2%	3%	
50 mm (2")	-	21	26	
65 mm (2 1/2")	-	24	31	
75 mm (3")	20	27	36	
100 mm (4")	180	216	250	
125 mm (5")	390	480	575	
150 mm (6")	700	840	1000	
200 mm (8")	1600	1920	2300	
250 mm (10")	2900	3500	4200	
300 mm (12")	4600	5600	6700	
375 mm (15")	8300	10000	12000	

Fuente:

Reglamento Nacional de Construcciones